



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ-ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ-ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Αρμόδιος: Γρηγόριος Ζωίτσης

Τηλέφωνο: 210 749 5962

Email: zoitsis@eydap.gr

Αθήνα, 11-04-2024

Αρ Πρωτ: 6984

Προς: κ. Ιωάννη Σταθόπουλο
i.stathopoulos@mymar.gr

Θέμα: Έργα αποχέτευσης επί της οδού Μυστρά στο Δήμο Παλλήνης.

Σχέτ: Το με αρ.πρωτ.ΕΥΔΑΠ, ΓΓ 7697/28-3-2024 έγγραφό σας.

Σε συνέχεια του email που στείλατε στην υπηρεσία μας σχετικά με την αποχέτευση της οδού Μυστρά από Μαυρομιχάλη έως Θερμοπυλών σας ενημερώνουμε πως το συγκεκριμένο τμήμα της οδού που αναφέραστε δεν περιλαμβάνεται στο δημοπρατημένο αντικείμενο της εργολαβίας Α-453 που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει ωστόσο μελετηθεί προκειμένου να κατασκευαστεί σε επόμενη φάση.

Επιπρόσθετα από την εξέταση της μελέτης του έργου η σύνδεση της οδού Μυστρά δεν μπορεί να γίνει από την οδό Θερμοπυλών δεδομένου ότι όπως κι εσείς αναφέρετε, το καθεστώς των οικοπέδων στη συγκεκριμένη διασταύρωση είναι αμφισβητήσιμο και σε κάθε περίπτωση πρέπει να διερευνηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Τέλος σχετικά με την αποχέτευση του εν λόγω τμήματος με σύνδεση στην οδό Μαυρομιχάλη, σας ενημερώνουμε πως αυτό δεν δύναται κατασκευαστικά να πραγματοποιηθεί. Η υψομετρική διαφορά των οδών Μαυρομιχάλη και Θερμοπυλών είναι περίπου 2.00 μέτρα και το ήδη κατασκευασμένο φρεάτιο στη συμβολή Μαυρομιχάλη με Μυστρά έχει βάθος ροής 2.70 μέτρα γεγονός που καθιστά αδύνατη την αλλαγή της όδευσης των λυμάτων και εκτροπή τους στο φρεάτιο της Μαυρομιχάλη καθώς όλο το δίκτυο σύμφωνα με τον Κανονισμό Δικτύου Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ θα βρίσκεται σε μη επιτρεπτά βάθη και η κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων σε βάθη μικρότερα του μεγίστου επιτρεπτού που είναι 1,20μ.

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

**Η Διευθύντρια Έργων
Κορωπίου-Παιανίας-Σαρωνικού-Παλλήνης**



ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΣΤΑ
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc